



ZAPYTANIE NR 4

02.06.2020

Piski Dom Kultury w Pisz

Dotyczy: Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury

W związku z ogłoszonym postępowaniem, proszę o uściślenie poniższych wątpliwości:

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie można wskazywać w projekcie oraz specyfikacji nazw i modeli urządzeń konkretnego producenta. W przypadku Systemu Sygnalizacji Pożaru zasada równoważności jest pozorna, ponieważ Zamawiający wskazał ewidentnie producenta urządzeń – firmę Esser. Rozwiązania zaproponowane przez rzeczoną firmę dyskwalifikują innych producentów. Proszę zatem jasno na piśmie wyartykułować ustawową zasadę równoważności w przypadku tego systemu.
2. W projekcie wykonawczym SSP jest zawarte stwierdzenie: „Centrala SSP za pomocą modułów może sterować systemem wentylacji bytowej...”. Pytanie, czy w tym zadaniu będzie sterować urządzeniami zewnętrznymi? Jeśli tak, to jakimi konkretnie?
3. Czy Zamawiający wymaga podłączenia SSP za pomocą UTA do systemu monitoringu?
4. Proszę o umieszczenie przedmiaru w pliku ATH dla teletechniki, bez błędów. Aktualnie plik po otwarciu generuje szereg błędów i zamyka się.