

PISKI DOM KULTURY
Pl. Daszyńskiego 16
12-200 Pisz
tel. (07) 423-26-75
NIP 849-10-27-371 REGON 000037445

Pisz, dnia 07.05.2021 r.

znak: PDK/196/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Piski Dom Kultury zaprasza do złożenia oferty na usunięcie kolizji istniejącej sieci energetycznej na działce o nr 374/2 i 374/3 w miejscowości Pisz kolidującej z realizacją inwestycji pt.: „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury”

Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Rozbiórka linii kablowej nN-0,4kV YAKXS 4x25 mm² Ltrasy – 70m.
- 2) Rozbiórka linii kablowej nN-0,4kV YAKXS 5x25 mm² Ltrasy – 50m.
- 3) Rozbiórka linii kablowej nN-0,4kV YAKY 4x120 mm² Ltrasy – 45m.
- 4) Rozbiórka linii kablowej zasilająca budynek PDK – nie będąca na majątku PGE Dystrybucja S. A.
- 5) Budowa linii kablowej nN-0,4kV YAKY 4x120 mm² Ltrasy – 50m, Ltrasy – 55m.
- 6) Budowa linii kablowej nN-0,4kV YAKXS 5x25 mm² Ltrasy – 55m, Ltrasy – 60m.
- 7) Budowa linii kablowej nN-0,4kV YAKXS 4x25 mm² Ltrasy – 55m, Ltrasy – 60m.
- 8) Zabezpieczenie projektowanych linii kablowych poprzez zastosowanie rur osłonowych typu RHDPEp:
- Ø110 (niebieska) – dla sieci nn-0,4kV.
- 9) Wszystkie materiały pozyskane z rozbiórki należy przekazać dla właściciela.
- 10) Całość prac należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami o budowie urządzeń elektroenergetycznych i ochronie przeciwpożarowej w urządzeniach elektroenergetycznych.
- 11) Prace w pasie drogowym należy wykonać w porozumieniu z odpowiednimi służbami drogowymi.
- 12) W trakcie budowy realizować zalecenia umowy o przebudowę sieci, technicznych warunków usunięcia kolizji.
- 13) Po wybudowaniu projektowanych urządzeń należy przeprowadzić próby i pomiary odbiorcze.
- 14) Prace należy wykonywać w sposób, który nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku konieczności wyłączenia, niezbędne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunków wyłączenia z koniecznością zabezpieczenia ciągłości dostaw energii na czas wymaganych wyłączeń spod napięcia przebudowywanych odcinków linii n.n. 0,4kV.
- 15) Po zakończeniu prac usunięcia kolizji należy podpisać protokół zdawczo-odbiorczy.

Termin wykonania zamówienia: 31.05.2021 r.

Kryteria wyboru oferty: całkowita cena brutto – 100%

Warunki płatności: Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

Kary umowne: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku niewykonania zamówienia w terminie w wysokości 5.000,00 zł.

Oferty należy złożyć/przesłać w formie pisemnej na adres: Piski Dom Kultury, ul. Lipowa 5, 12-200 Pisz lub w postaci elektronicznej na adres: pdkpisz@op.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.05.2021 r. r. do godziny 11:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego zapytania bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Sobiech tel. 513 626 655

PISKI DOM KULTURY
mgr Katarzyna Sobiech